

АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2022/2023 учебному году

Составлен «16» июня 2022 года

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области

(в соответствии с уставом):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 107а

3. Фактический адрес:

622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 107а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания:

1936 год

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Директор – Шосман Ирина Владимировна, тел. 8/3435/45-24-00 (приемная)

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 29.04.2022 № 895-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений к 2022/2023 учебному году»

(полное наименование правового акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Суров Валерий Георгиевич, заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил по социальной политике

(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Удинцева Татьяна Аркадьевна, начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил

(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Серебрякова Анна Владимировна, ведущий специалист сектора обеспечения функционирования образовательных учреждений и взаимодействия с районными администрациями управления образования Администрации города Нижний Тагил

(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

Семешен В.В., зам. начальника управления гор. хозяйства

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Родимова В.А., гл. специалист управления образованием

от Государственного пожарного надзора

от инспектор ОМД ОМД и ПР 2-Н.Талин и ПГО ЧНД
и ПР ГУ МЧС России по Свердл. обл. Рыкова Н.В.

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области Начальник отделения

капитанской защиты объектов ВВО Мещеряков В.К.

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Член ОМБОО МУ МВО России Витиевский м/ик АВ Зверев

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

председатель ГО Вудинцева Л.Г.

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

СМ. фельдшер ООТД ФМЧЗБ Евдокимов ЕВ.

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

Зам директора МБУ ЦОЗиП Поддубинский А.А.

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

председатель Мерлова Дев

7.6/ От образовательной организации (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации

зам директора по УР Осинова С.М.

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

Управляющий Бильмовская К.М.

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

зам. директора по АХЧ Богданова Н.В.

от родительской общественности

Дунаева С.С. Дунаев

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33

(полное наименование образовательной организации)

к 2022 / 2023 учебному году

готова

(готова / не готова)

Председатель комиссии:

Суров В.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Заместитель Председателя комиссии:

Удинцева Т.А.

(Ф.И.О.)

(подпись)




Секретарь комиссии:

Серебрякова А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Члены
комиссии:

<u>Леонова А.С.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Селин Н.М.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Белова Н.К.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Митрафанов В.К.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Рыжиков М.</u> (ФИО)	<u>Рыжиков</u>	(подпись)
<u>Евдокимова Е.В.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Роданова Н.В.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Сенина Е.И.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Думаева Е.С.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Победиский А.А.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Бельмова К.М.</u> (ФИО)	<u>Бельмова</u>	(подпись)
<u>Зверев А.В.</u> (ФИО)		(подпись)
<u>Родимова В.А.</u> (ФИО)		(подпись)
_____ (ФИО)	_____	(подпись)

Акт подписан с «особыми мнениями»;
звенецким Приложение к Акту готов-
ности учреждения к учебному году 2022/2023

Ст. инспектор ОИД ОИД и МР,
г. Дача и ГРО Белова КВ



Подписи относятся к Акту готовности
образовательной организации Свердловской области
к 2022/2023 учебному году.


19.08.2022

Особое мнение к акту готовности образовательной организации
Свердловской области к 2022/2023 учебному году

К акту готовности образовательной организации Свердловской области 2022-2023 учебному году. Здание муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №33, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 107а:

1. На объекте защиты система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде в школьный двор, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники или при ручном открывании ворот, установленного на подъезде на территорию, не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки, п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, ч. 1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
3. На объекте защиты в помещениях технического персонала на запасном эвакуационном выходе светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, пп. «в» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
4. На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: при числе посадочных мест более 50 (92 стула в наличии) отсутствует второй эвакуационный выход из помещений актового зала здания в пасса Ф4.1. (наружная металлическая лестница 3-го типа, из помещения №23 на втором этаже здания по техническому паспорту НТ БТИ, не отвечают требованиям предъявляемым к эвакуационным выходам, которые в качестве второго и иных дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа здания использоваться не могут), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.38, ст.39, ч.1, п.1 ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.9, п. 4.2.10, п.7.1.2 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

5. Для покрытия пола в помещении актового зала на 2 эт., вместимостью более 15, но не более 300 человек применен материал (линолеум) с показателями пожарной опасности более чем КМ 2, а именно Г4, В3, Д3, Т2, РП1 (КМ5) согласно сертификата пожарной безопасности ССПБ. RU.ОП068.В.00217, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1,2,3,6 ст. 134 табл. 29 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ

Старший инспектор ОНД ОНД и
ПР г.Нижний Тагил и ГГО УНД и
ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области
капитан внутренней службы
 Н.В. Быкова
22.07.2022 год

22.07.2022

Получила и.о. директора  Н.В.